

Buforowa



Od Nowak Paulina <paulina.nowak@mpwik.wroc.pl>
Do brochow@osiedla.wroclaw.pl <brochow@osiedla.wroclaw.pl>
Data 29.02.2024 12:19

osiedla
Wrocławia



Dzień dobry,

W nawiązaniu do pisma Ro Br.119/2024 z dnia 12.01.2024r., w sprawie zrzutu wody ze zbiornika i regulacji przepompowni przy ul. Buforowej we Wrocławiu dz. nr 5/10 AM9 Brochów, Biuro Obsługi Klienta MPWiK S.A. uprzejmie informuje, że zbiornik znajdujący się na dz. nr 5/10 AM-9; obr. Brochów znajduje się w eksploatacji MPWiK S.A. Nadmiar wód opadowych ze zbiornika w sposób grawitacyjny odprowadzany jest do rowu Bry-12 poprzez regulator przepływu. W powyższym układzie nie ma systemu pompowego, całość układu pracuje w systemie grawitacyjnym. Dodatkowo przed wlotem do zbiornika znajdują się urządzenia podczyszczające - osadnik i separator.

Z poważaniem

Paulina Nowak-Koniszewska
KO

Biuro Obsługi Klienta MPWiK S.A. we Wrocławiu

tel. kom.: +48 71 34 09 655

e-mail: bok@mpwik.wroc.pl

www.mpwik.wroc.pl

www.hydropolis.pl



[f@mpwik](#)

[f@hydropoliswroclaw](#)

[t@MPWiKWroclaw](#)

[t@hydropoliswroc](#)

[e@mpwikwroclaw](#)

[e@hydropoliswroc](#)

efaktura
płatności cykliczne za rachunki
alerty o zwiększonym zużyciu
podgląd finansów
informacja o jakości wody
dostęp do zgłoszeń i spraw w jednym miejscu

Informacje na temat zasad przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują Państwo w klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie:
<http://www.mpwik.wroc.pl/klauzula-informacyjna>

MPWiK S.A.

ul. Na Grobli 19

50-421 Wrocław

www.mpwik.wroc.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000391028, NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369, Kapitał zakładowy/wpłacony: 482 104 700,00 PLN

Uwaga: Treść tej wiadomości wraz z załącznikami stanowią informacje chronione przed ujawnieniem. Jeśli wiadomość ta nie jest przeznaczona dla Ciebie uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niej lub z załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy, odesłanie jej z powrotem wraz z załącznikami oraz usunięcie ze swoich systemów.